

Byggherre Felles D Endoskopi - NSA		
Dato/tid: 20.09.2023 12:30	Lokasjon: Forskningsparken	
Ansvarlig Elisabeth Sogstad Grannes		Klassifiseringskode
Beskrivelse Møte 2, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet		Neste møte i serien


001 <input type="checkbox"/>	Agenda - Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinato - Flyt - Eventuelt WFL-41339: Møte 02 pulje 1 - D Endoskopi - NSA																																																																																																					
002 <input type="checkbox"/>	Deltagere Se vedlagt fil for deltagere i møtet. Gruppe D - Endoskopi <table border="1" data-bbox="263 862 933 1276"> <thead> <tr> <th>Klinikk</th> <th>Navn</th> <th>Yrkesbakgrunn</th> <th>Rolle</th> <th>Tilstede</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MED</td><td>Gry Hävi</td><td>Seksjonsleder</td><td>Gruppeleder NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>MED</td><td>Frøydis Stornes</td><td>Lege</td><td>Fagperson NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>KVI</td><td>Espen Berner</td><td>Lege</td><td>Fagperson NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>KIT</td><td>Åshild Irene Erikstad</td><td>Fagperson URO</td><td>Fagperson NSA</td><td>-</td></tr> <tr><td>MED</td><td>Elisabeth H. Lindblom</td><td>Fagsykepleier</td><td>Fagperson NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td></td><td>Katharina Hodt</td><td></td><td>Fagperson anestesi</td><td>x</td></tr> <tr><td>TIK</td><td>Cecilie Graver</td><td>IT-rådgiver</td><td>Fagperson NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>VO</td><td>Vemund Paulsen KIT</td><td>Lege</td><td>Verneombud</td><td>-</td></tr> <tr><td>NSF</td><td>Michelle Abustan-Hansen</td><td>Sykepleier</td><td>Tillitsvalgt</td><td>x</td></tr> <tr><td>DNLF</td><td>Vikas Sarna</td><td>Lege</td><td>Tillitsvalgt</td><td>-</td></tr> <tr><td>OSS</td><td>Eivind Espeland</td><td>Sykepleier</td><td>Fagperson smittevern</td><td>x</td></tr> <tr><td>BRUKERREP</td><td>Rune Berglien</td><td></td><td>Brugerrepresentant</td><td>x</td></tr> <tr><td>NYE OUS</td><td>Trine Karlstad</td><td>Sykepleier</td><td>Fagkoordinator NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>NYE OUS</td><td>Trine Erteid</td><td></td><td>Fagkoordinator NRH</td><td>-</td></tr> <tr><td>HSØ PO</td><td>Tina Sønnichsen</td><td></td><td>Fasilitator NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>HSØ PO</td><td>Elisabeth S. Grannes</td><td></td><td>Referent NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>PG</td><td>Ryoko</td><td></td><td>Arkitekt NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>PG</td><td>Live Thorsen Næss</td><td></td><td>Arkitekt NSA</td><td>x</td></tr> <tr><td>RUT</td><td>Stine Johannessen</td><td></td><td>Utstyrsrådgiver NSA</td><td>x</td></tr> </tbody> </table>	Klinikk	Navn	Yrkesbakgrunn	Rolle	Tilstede	MED	Gry Hävi	Seksjonsleder	Gruppeleder NSA	x	MED	Frøydis Stornes	Lege	Fagperson NSA	x	KVI	Espen Berner	Lege	Fagperson NSA	x	KIT	Åshild Irene Erikstad	Fagperson URO	Fagperson NSA	-	MED	Elisabeth H. Lindblom	Fagsykepleier	Fagperson NSA	x		Katharina Hodt		Fagperson anestesi	x	TIK	Cecilie Graver	IT-rådgiver	Fagperson NSA	x	VO	Vemund Paulsen KIT	Lege	Verneombud	-	NSF	Michelle Abustan-Hansen	Sykepleier	Tillitsvalgt	x	DNLF	Vikas Sarna	Lege	Tillitsvalgt	-	OSS	Eivind Espeland	Sykepleier	Fagperson smittevern	x	BRUKERREP	Rune Berglien		Brugerrepresentant	x	NYE OUS	Trine Karlstad	Sykepleier	Fagkoordinator NSA	x	NYE OUS	Trine Erteid		Fagkoordinator NRH	-	HSØ PO	Tina Sønnichsen		Fasilitator NSA	x	HSØ PO	Elisabeth S. Grannes		Referent NSA	x	PG	Ryoko		Arkitekt NSA	x	PG	Live Thorsen Næss		Arkitekt NSA	x	RUT	Stine Johannessen		Utstyrsrådgiver NSA	x	
Klinikk	Navn	Yrkesbakgrunn	Rolle	Tilstede																																																																																																		
MED	Gry Hävi	Seksjonsleder	Gruppeleder NSA	x																																																																																																		
MED	Frøydis Stornes	Lege	Fagperson NSA	x																																																																																																		
KVI	Espen Berner	Lege	Fagperson NSA	x																																																																																																		
KIT	Åshild Irene Erikstad	Fagperson URO	Fagperson NSA	-																																																																																																		
MED	Elisabeth H. Lindblom	Fagsykepleier	Fagperson NSA	x																																																																																																		
	Katharina Hodt		Fagperson anestesi	x																																																																																																		
TIK	Cecilie Graver	IT-rådgiver	Fagperson NSA	x																																																																																																		
VO	Vemund Paulsen KIT	Lege	Verneombud	-																																																																																																		
NSF	Michelle Abustan-Hansen	Sykepleier	Tillitsvalgt	x																																																																																																		
DNLF	Vikas Sarna	Lege	Tillitsvalgt	-																																																																																																		
OSS	Eivind Espeland	Sykepleier	Fagperson smittevern	x																																																																																																		
BRUKERREP	Rune Berglien		Brugerrepresentant	x																																																																																																		
NYE OUS	Trine Karlstad	Sykepleier	Fagkoordinator NSA	x																																																																																																		
NYE OUS	Trine Erteid		Fagkoordinator NRH	-																																																																																																		
HSØ PO	Tina Sønnichsen		Fasilitator NSA	x																																																																																																		
HSØ PO	Elisabeth S. Grannes		Referent NSA	x																																																																																																		
PG	Ryoko		Arkitekt NSA	x																																																																																																		
PG	Live Thorsen Næss		Arkitekt NSA	x																																																																																																		
RUT	Stine Johannessen		Utstyrsrådgiver NSA	x																																																																																																		
003 <input type="checkbox"/>	Status - siden sist Funksjonsområde for PCI er utvidet og noen av rommene til endoskopi er flyttet: - 2 uro/gyn-rom er flyttet vestover der hvileområde lå før - Hvile- og observasjonsområdet er flyttet og brer seg inn i generell poliklinikk, ned langs vestsiden av atriet. 04.01.288 Undersøkelse og behandling, spesialrom uro-/hysteroskopi skal ha toalett.																																																																																																					
004 <input type="checkbox"/>	Flyt - korridorbredder Rom med mulighet for pasient i anestesi er plassert i rom mot øst. Derfor ønsker gruppen at korridor på denne siden blir 2,5 meter. Her blir mest sengetransport til og fra undersøkelsesrom og behov for at to senger skal kunne passere hverandre. Se aksjon. 29.09.2023 12:05:28 Korridorbredde mot øst i området skal være 2,5m for passasje av to senger.	Live Thorsen Næss																																																																																																				

<p>005</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Flyt - pasienter</p> <p>Gruppen påpeker at det er lang avstand til observasjonsplasser for pasienter som skal gå dit etter undersøkelse.</p> <p>Gruppen vurderer at en todeling av venteplassene er god, forutsatt at pasientene får sms om hvilket venteområde de skal sette deg i.</p> <p>Gruppen anbefaler at alle pasienter som har vært til observasjon etter undersøkelse skal ledes ut gjennom poliklinikkområdet mot vest.</p>	
<p>006</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Flyt - lager</p> <p>Plassering og spredning av lager er ok.</p> <p>Det er behov for et lager, utstyr til blant annet C-bue. Rommet plasseres nær bronkoskopirom (som vist).</p> <p>Det er ikke behov for andre lager forbeholdt utstyr, men derimot behov for lager til rene forbruksvarer og annet spesialutstyr (forskjellig fra skoper som fortsatt får egne lager - se under). Gruppen har behov for lager, rent innredet med skap.</p> <p>Spesifikke løsninger for logistikk og leveranser må løftes for alle medvirkningsgrupper til medvirkningsgruppe for logistikk for en overordnet tilgang og en god forståelse av konseptet i alle grupper.</p> <p>Varer kommer til vare- og distribusjonssentralen og går direkte videre til funksjonsområdene.</p> <p>Det må gjøres rede for hvor mange døgn med forbruksvarer og spesialvarer, fra både interne og eksterne leverandører, som skal lagres i funksjonsområdene, for å kunne beregne hvor mye forbruksvarer gruppen må beregne å lagre lokalt og hvordan lagerene skal innredes. Se egen aksjon.</p> <p>Gruppen kartlegger hvilket spesialutstyr de har behov for.</p> <p>HSØ PO sender ut utstyrslistene for alle rom til møte 3 for at gruppen kan komme med innspill til hva som eventuelt skal endres. Se egen aksjon.</p> <p>Lager, utstyr 04.01.346.xlsx</p> <p>28.09.2023 14:12:28</p> <p>Spesifikke løsninger for logistikk og leveranser av forbruksvarer og spesialvarer må løftes for alle medvirkningsgrupper til medvirkningsgruppe for logistikk for en overordnet tilgang og en god forståelse av konseptet i alle grupper.</p> <p>11.10.2023 09:45:40</p> <p>Valgte logistikk-løsninger og systemer for forsyning inn og ut av sykehuset er viktige for å sikre god funksjonalitet og flyt i byggene, de er også nødvendige for å oppnå deler av de driftsøkonomiske gevinstene som nye bygg skal bidra til. Det er lagt noen regionale føringer for omstilling innen logistikk. Disse er lagt til grunn i andre sykehusprosjekter i regionen, bl.a. Sykehuset Østfold og de ligger også til grunn for våre nye bygg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruk av det regionale forsyningssenteret • Standardisering av prosedyrepakker og sortiment 	<p>Trine Karlstad, due date: 12 okt 2023</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Etablering av varemottak som håndterer alle leveranser til sykehuset (herunder også spesialvarer) • Innføring av aktiv forsyning • Etablering av forsyningsmedarbeidere • Innføring av regional ERP (felles økonomi- og logistikk-løsning) (Trine Karlstad) <p>28.09.2023 14:11:36 Gruppen gir tilbakemelding på utstyrsliste for alle 17 undersøkelses- og behandlingsrom, inkludert 04.01.091 pusteprovver/blodprøver og 04.01.091 mikroskopi/farging, 04.01.346 lager, utstyr for en samlet oversikt over utstyr i funksjonsområdet. Se vedlagt excel-fil. Utstyrsliste for rom som bearbeides som følge innspill fra dagens møte sendes frem til møte 3 for gjennomgang i det møtet. Se vedlagt excel-fil.</p> <p>11.10.2023 15:21:24 Gruppen har ikke fått tilsendt liste. Det er behov for et sentralt lager hvor utrykningsrack og C-bue bør stå parkert. Her vil det være behov for internettkobling. Det vil være behov for utstyrslager ved uro rommene. Væske og annet. (Trine Karlstad)</p> <p>28.09.2023 14:10:49 Genererer utstyrsliste for alle 17 undersøkelses- og behandlingsrom, inkludert 04.01.091 pusteprovver/blodprøver, 04.01.091 mikroskopi/farging og 04.01.346 lager, utstyr for en samlet oversikt over utstyr i funksjonsområdet. Se vedlagt excel-fil. Utstyrsliste for rom som bearbeides som følge innspill fra dagens møte sendes frem til møte 3 for gjennomgang i det møtet. Se vedlagt excel-fil.</p> <p>13.10.2023 09:21:34 Avtalt med PO og OUS at oppdaterte tegninger, RFP og utstyrsliste sendes frem med materiale til møte 3. (Tina Sønnichsen)</p> <p>28.09.2023 14:06:16 Det må gjøres rede for lagringsbehov i funksjonsområdet av spesialutstyr, fra både interne og eksterne leverandører, for å kunne beregne hvor mye forbruksvarer og spesialutstyr, som gruppen må beregne å lagre lokalt og hvordan lagrene skal innredes.</p> <p>11.10.2023 15:26:37 Med den forutsetning at HSØ forsyningscenter har lager på spesielt utstyr, slik at det meste som vi bestiller direkte fra leverandør i dag, vil komme fra forsyningscenteret, vil vi trenge mindre lagerplass enn i dag, og da med forutsetning at de kan levere på 24 eller 48 timer. Det bør være ok å ha utstyr i skapene på us rommene, samt et større rentlager sentralt i avdelingen innredet med høyskap med hyller og kurver, samt noe hylleplass til kladder/bleier etc. (Trine Karlstad)</p>	<p>Trine Karlstad, due date: 12 okt 2023</p> <p>Stine Louise Johannessen, due date: 11 okt 2023</p> <p>Trine Karlstad, due date: 12 okt 2023</p>
<p>007</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Flyt - personal</p> <p>Gruppen bemerker at personalfunksjonene ligger samlet sør i funksjonsområdet. Det bør flyttes noen arbeidsplasser til uro-området i nord. Kan 04.01.275 Arbeidsrom, tverrfaglig, stort flyttes til området i nord. Det bemerkes, at rommet har dagslys krav og at det kan bli nødvendig at gruppen aksepterer et fravik om dette. Se aksjon.</p> <p>Tekjøkken bør ligge i nærheten av hvile-/observasjons plassene fordi det er det arealet det skal servere. Funksjonen kan eventuelt plasseres i areal til hvile- og observasjons plassene. Gruppen ønsker benytte areal til tekjøkken til stillerom for en temporær arbeidsplass. PG undersøker og koordinerer med PO. Se aksjon.</p>	

	<p>OUS avklarer om det er aktuelt å flytte på gyn- eller urorom for å oppnå å få hvile- og observasjonsrommet mer sentralt/nærmere endoskopirommene og å spre personalfunksjonene slik at det blir flere arbeidsrom i nordøst ved urorommene.</p> <p>Følgende to alternativer ble diskutert i møtet</p> <p>1: begge urorommene flyttes vest for atriet</p> <p>2: gynrommet flyttes vest for atriet</p> <p>12.10.2023 10:38:26 Gruppen ønsker et ekstra personalrom(tverrfaglig rom) i nærheten av uro rommene, ikke flytte det som ligger nederst til venstre i venstre korridor</p> <p>12.10.2023 10:50:40 Dersom dette behovet skal realiseres må areal omdisponeres internt i endoskopiområdet. (Trine Karlstad)</p> <p>29.09.2023 12:22:54 PG undersøker og koordinerer med PO.</p> <p>29.09.2023 12:21:41 PG undersøker om det er mulig.</p> <p>28.09.2023 13:31:35 OUS avklarer om det er aktuelt å flytte på gyn- eller urorom for å oppnå å få hvile- og observasjonsrommet mer sentralt/nærmere endoskopirommene og å spre personalfunksjonene slik at det blir flere arbeidsrom i nordøst ved urorommene.</p> <p>Følgende to alternativer ble diskutert i møtet</p> <p>1: begge urorommene flyttes vest for atriet</p> <p>2: gynrommet flyttes vest for atriet</p> <p>05.10.2023 09:26:21 Gruppen går for alternativ 2, hvor gynrom flyttes vest for atriet, dette for bedre flyt og logistikk inn mot hvile- og observasjonsrommet fra endoskopirommet. Det vil si at arealet til hvile- og observasjonsplasser skyves nærmere med dør inn mot endoskopirommet. (Trine Karlstad)</p>	<p>Trine Ertzeid, due date: 12 okt 2023</p> <p>Live Thorsen Næss</p> <p>Live Thorsen Næss</p> <p>Trine Karlstad, due date: 05 okt 2023</p>
<p>008</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Flyt - medisin</p> <p>Gruppen vurderer at plassering av legemiddelstasjonen er ok.</p> <p>Nye OUS informerte om at legemidler i legemiddelstasjonen kommer fra farmasitunet hver dag. Gruppen forutsetter at de kan bestille medikamenter til enheten, ikke til hver pasient.</p>	
<p>009</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Flyt - senger (uten pasient)</p> <p>Det er behov for venteplass/sengeoppstillingsplasser med strømpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 utenfor ERCP-lab - 3 jevnt fordelt i korridorer ved endoskopirom <p>29.09.2023 12:25:07 PO programmerer areal til i alt fire oppstillingsplasser, seng.</p> <p>29.09.2023 12:40:51 Fire rom er opprettet: 04.01.349, .350, .351 og .352. Saken er lukket. (Tina Sønnichsen)</p>	<p>Tina Sønnichsen, due date: 03 okt 2023</p>
<p>010</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Flyt - skop</p> <p>Etter 2021-tall fra OUS som er fremskrevet er det beregnet at det må være lagerplass for 186 skop.</p>	

	<p>Det er p.t. planlagt for 26 tørkeskap med plass til 8 skop i hvert skap.</p> <p>Gruppen har revurdert behovet for oppbevaring av skoper i plan 01. Flyten av skop til vask og retur er gjennomgått og gruppen vurderer at disponeringen av området og flyten endres slik at det legges til rette for plass til 6 tørkeskap oppe i plan U1 i fremskudt lager og 20 tørkeskap nede i sentral skopvask.</p> <p>For en effektiv arbeidsflyt er det ønskelig å samle transportvogner for rene- og urene skop så man kan levere brukt og hente nytt i samme arbeidsgang. Gruppen foreslår derfor at det legges til rette for to desentrale lager, skop i plan 01. Hvert lager, skop bør ha tre tørkeskap og to rene transportvogner + to urene transportvogner. Dette forutsetter at rene skop er ferdig pakket i transporttraller. Se egen aksjon.</p> <p>Det er planlagt for liggende skop i NRH.</p> <p>Gruppen vurderer at det er behov for en vognvaskemaskin i felles skopvask. Hvor ofte vognene vaskes er ikke avklart, men når de vaskes, bør de vaskes i en vaskemaskin.</p> <p>28.09.2023 14:59:06 Gruppen gir tilbakemelding på hvilket utstyr som skal inn i lager for oppbevaring av rene- og urene skop, forutsatt at det er to desentrale lager.</p> <p>11.10.2023 15:06:22 Det er fint med 2 lager for rene- og urene skop. Det bør være 3 skoptørkeskap (24 skop i hvert rom) samt traller for rene og urene skop for hvert fagfelt. 1 + 1 tralle for lunge , 2 +1 (2) for gastro og 2 +1 (2) for uro. I tillegg må bakker til å pakke skop være tilgjengelig. samt et skap/evt. hyller for ventil ol. som festes på skopene. (Trine Karlstad)</p>	<p>Trine Karlstad, due date: 12 okt 2023</p>
<p>011</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Flyt - avfall</p> <p>Gruppen ser det som en utfordring at avfallsrommet ligger langt unna behandlingsrommene og at søppel må fraktes og genererer trafikk gjennom hele avdelingen for å leveres på avfallsrommet. Enheten produserer mye avfall i forbindelse med prosedyrene. Det forutsettes at det skal være et lukket sorteringssystem i behandlingsrommene som tømmes fortløpende av en forsyningsmedarbeider.</p>	
<p>012</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Veien videre</p> <p>Det skal avholdes et tredje møte for medvirkningsgruppen.</p> <p>I tillegg skal det avholdes arbeidsmøte om felles skopvask.</p> <p>29.09.2023 12:33:17 PO innkaller til arbeidsmøte om felles skopvask.</p> <p>13.10.2023 09:32:26 PO har innkalt til arbeidsmøte 20.10.2023. (Tina Sønnichsen)</p>	<p>Tina Sønnichsen</p>
<p>013</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Eventuelt</p>	
<p>015</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>04.01.281 Isolat luftsmitte undersøkelse Bronkoskopi</p> <p>Rommet ble ikke diskutert i møtet. Drøftes i arbeidsmøte 21.06.2023 kl. 8-10.</p>	



22.05.2023 13:48:45

Er det behov for avtrekk for diatermi?

11.10.2023 15:28:34

Nei (Trine Karlstad)

Trine Karlstad, due date: 01 jun 2023

22.05.2023 13:48:27

Er det behov for dusj på tilhørende bad luftsmitte 04.01.296, eller er et handicap-toalett med tilhørende vask tilstrekkelig?

11.10.2023 15:32:09

HC-toalett med vask er tilstrekkelig (Trine Karlstad)

Trine Karlstad, due date: 01 jun 2023

22.05.2023 13:48:14

Er det behov for to arbeidsplasser; både arbeidsbord og mobil pc-tralle?

11.10.2023 15:31:04

Ja det er behov for begge deler (Trine Karlstad)

Trine Karlstad, due date: 01 jun 2023

22.05.2023 13:47:56

Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

11.10.2023 15:31:15

Ja (Trine Karlstad)

Trine Karlstad, due date: 01 jun 2023